



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Olesno, dnia 25 lutego 2025 r.

HK.90820.16.1.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody z dnia 21.02.2025r. od nr 53/W/N/OK/25 do nr 56/W/N/OK/25 pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody z **wodociągu sieciowego w Kowalach**, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o.o. w Praszce

stwierdza przydatność wody do spożycia z ww. wodociągu sieciowego

W dniu 17.02.2025r. pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody do spożycia przez ludzi z następujących punktów zgodności: SUW – woda uzdatniona, Praszka ul. Piłsudskiego 43 (pom. gospodarcze – kran), Kowale ul. Szkolna 1 (kuchnia – kran), Gana 28 (kuchnia – kran). Zakres badań obejmował parametry: *bakterie grupy coli*, *bakterie Escherichia coli*, *enterokoki kałowe*, *ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C po 72h inkubacji*, *barwa*, *zapach*, *smak*, *mętność*, *odczyn pH*, *przewodność elektryczna*

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

*Dokument został wydany w postaci elektronicznej
i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
mgr inż. Izabela Pietrzak

Załączniki: (dla P.P.U. „GOSKOM” sp. z o.o. w Praszce)

1. Skan protokołu z pobierania próbek wody nr HK.90820.16.1.2025
2. Skan sprawozdań z badań próbek wody od nr 53/W/N/OK/25 do nr 56/W/N/OK/25

Otrzymuje (elektronicznie):

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 23, 46-320 Praszka, biuro@goskom.pl
2. a/a

Do wiadomości (e-doreczenia):

1. Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka

Sporządził:

Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)